








PQ曲線図 給気



PQ曲線図 排気



エディフィス省エネテック株式会社
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-23-3
三鷹産業プラザ2F

型式	名称	寸法 (mm)		
		高さ	幅	奥行
JW-09	① 機器本体・ファン	153φ		79
	② 蓄熱エレメント			100
	③ 耐風圧アウターフード	295	202	132
	④ インナーカバー	262	260	83
	⑤ 防火ダンパー	147φ		35 (~83)

電源	設定風量	消費電力	換気量 m³/h	騒音 dB (A)	熱交換 効率 %
単相100V 50/60Hz	L-1	1.4	8	11	
	L-2	1.6	10	15	
	L-3	3.0	21	21	87
	L-4	4.7	29	34	76